

特殊建设工程消防验收合格意见书

浑源消验字〔2025〕第 0008 号

浑源县经济建设投资有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2025 年 09 月 22 日 向我局申请 恒山风景名胜区汤头温泉疗养院改造工程项目（一期）（二次申报） 建设工程（地址：山西省大同市浑源县浑源县王庄堡镇汤头温泉疗养院内）消防验收（受理凭证编号：浑源消验凭字〔2025〕第 0010 号）。

按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，评定该工程消防验收合格。同时还应注意以下事项：

一、投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设施设备完好有效。

二、建设工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温变更或更改用途），应依法重新向消防设计审查验收主管部门申请建设工程消防设计审查和验收。

附件：建设工程基本情况

（主管部门印章）

2025 年 10 月 22 日

附件

恒山风景名胜区汤头温泉疗养院改造工程项目（一期）（二次申报）建设工程基本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层数		高度（m）	长度（m）	占地面积（m ² ）	建筑面积（m ² ）	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
服务中心	框架结构	一层为游客服务中心以及附属用房；二层为游客休息区	2	0	2	0	12.20	41.26	874.42	1319.22	0.00
私家汤院（一层）（10个）	框架结构	游客住宿	2	0	1	0	4.70	10.96	71.41	758.48	0.00
私家汤院（二层）（3个）	框架结构	一、二层均为游客住宿	2	0	2	0	7.70	12.76	93.22	594.96	0.00
大门	框架结构	大门	2	0	1	0	7.19	21.36	24.98	24.98	0.00
温泉设备用房	框架结构	温泉设备用房	2	1	1	1	3.60	22.6	25.69	25.69	424.49
餐厅服务中心	框架结构	地下一层为设备用房；	2	1	2	1	11.35	33.06	602.97	1215.34	899.97

		一层为餐厅，厨房以及附属用房									
温泉中心	框架结构	地下一层为设备用房；一层为温泉中心以及附属用房；二	2	1	2	1	11.35	66.76	1490.86	2356.72	163.61
泉宫住宿	框架结构	一层-三层客房，附属用房等	2	0	3	0	13.85	57.61	1755.46	5358.81	0.00
长租理疗公寓、洗衣间	框架结构	地下室为机房；一层为理疗间、理疗餐厅、	2	1	2	1	10.00	40.26	690.10	1240.10	76.44

		污水设备间									
湖中茶餐厅	框架结构	一层为茶餐厅以及附属用房；二层为游客休闲活动	2	0	2	0	8.95	15.78	98.32	191.49	0.00
锅炉房	框架结构	锅炉房	2	0	1	0	5.50	17.16	158.30	158.30	0.00
消防设施及其他	☒ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☒ 火灾自动报警系统 ☒ 自动喷水灭火系统 ☒ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应急照明 ☒ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他										
其他需要说明的情况	服务中心使用性质：一层为游客服务中心以及附属用房；二层为游客休息区以及附属用房等；地上 2 层；建筑高度：12.20m；建筑面积:1319.22m²;大门使用性质：大门；地上 1 层；建筑高度：7.196m；建筑面积：24.98m²；温泉设备用房使用性质：温泉设备用房；地上 1 层地下 1 层；建筑高度：3.60m；建筑面积：地上 25.69m²地下 424.49m²；餐厅服务中心使用性质：地下一层为设备用房；一层为餐厅，厨房以及附属用房；二层为餐厅包间等；地上 2 层地下 1 层；建筑高度：11.35m；建筑面积：地上 1215.34m²地下 899.97m²；温泉中心使用性质：地下一层为设备用房；一层为温泉中心以及附属用房；二层为休息区及棋牌休息室；地上 2 层地下 1 层；建筑高度：11.35m；建筑面积：地上 2356.72m²地下 163.61m²；泉宫住宿使用性质：一层-三层客房，附属用房等；地上 3 层；建筑高度：13.85m；建筑面积：地上 5358.81m²。长租理疗公寓、洗衣间使用性质：地下										

	室为机房；一层为理疗间、理疗餐厅、污水设备间；二层为标准休息间等；地上 2 层地下 1 层；建筑高度：10m；建筑面积：地上 1240.1m²，地下 76.44m²。湖中茶餐厅使用性质：一层为茶餐厅以及附属用房；二层为游客休闲活动；地上 2 层；建筑高度：8.95m；建筑面积：地上 191.49m²。锅炉房使用性质：锅炉房；地上 1 层；建筑高度：5.50m；建筑面积：地上 158.3m²。私家汤院（一层）（10 个）使用性质：游客住宿；地上 1 层；建筑高度：4.7m；建筑面积：地上 758.48m²。私家汤院（二层）（3 个）使用性质：一、二层均为游客住宿；地上 2 层；建筑高度：7.7m；建筑面积：地上 594.96m²。
--	---

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。