

# 特殊建设工程消防验收合格意见书

浑源消验字〔2025〕第 0009 号

浑源县教育局：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2025 年 09 月 27 日 向我局申请 浑源县幸福里托育中心建设项目（二次申报） 建设工程（地址：山西省大同市浑源县永安东街以北、天峰社区西侧）         消防验收（受理凭证编号：浑源消验凭字〔2025〕第 0011 号）。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，评定该工程消防验收合格。同时还应注意以下事项：

一、投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设施设备完好有效。

二、建设工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温变更或更改用途），应依法重新向消防设计审查验收主管部门申请建设工程消防设计审查和验收。

附件：建设工程基本情况



附件

浑源县幸福里托育中心建设项目（二次申报）建设工程基  
本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层数		高度（m）	长度（m）	占地面积（m <sup>2</sup> ）	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
托育中心	框架结构	公共建筑	二级	/	2	0	9.60	59.4	761.40	1508.38	0.00
消防设施及其他	<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input checked="" type="checkbox"/> 室外消火栓系统 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统 <input type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> 其他灭火系统 <input checked="" type="checkbox"/> 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 消防应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统 <input type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 灭火器 <input type="checkbox"/> 其他										
其他需要说明的情况	本工程为中型托儿所，地上二层。其中一层为门厅、晨检接待、托小班、乳儿班、喂奶保健、隔离、活动室、暖表间，层高 3.90m；二层为托大班、办公室，层高为 3.90m。结构形式为框架结构，耐火等级为地上二级。										

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。