

# 特殊建设工程消防设计审查合格意见书

浑源消审字〔2026〕第 0003 号

浑源县中医医院：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2026 年 05 月 12 日 申请 大同市浑源县中医医院整体建设项目 建设工程（地址：古城西城墙西南侧、恒山酒厂正西侧）消防设计审查（特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号：浑源消审凭字〔2026〕第 0001 号）。经审查该工程消防设计合格。

同时还应注意以下事项：

一、不得擅自修改经审查合格的建设工程消防设计，确需修改的，由原技术审查单位出具是否需要重新申请消防设计审查的意见。需重新审查的建设单位应当依照本细则重新申请消防设计审查；不需重新审查的应将设计变更和技术审查单位意见报消防设计审查验收主管部门备案。

二、选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料应符合国家工程建设消防技术标准和有关管理规定。

三、消防设计审查验收主管部门将依法对消防设计文件、技术审查质量开展抽查，对抽查中发现的存在违反国家工程建设消防技术标准强制性条文和国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非

强制性条文规定的，将依法进行处理。

四、建设工程改变使用性质或者功能用途依法应当取得有关部门批准，本消防设计审查验收主管部门的受理和审批结论不作为同意其改变使用性质或者功能用途的依据。

五、工程竣工后应依法申报消防验收，经消防验收合格后方可投入使用。

附件：大同市浑源县中医医院整体建设项目 建设工程基本情况

(主管部门章)

2026年05月12日

## 附件

### 大同市浑源县中医医院整体建设项目建设工程基本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层数		高度(m)	长度(m)	占地面积(m <sup>2</sup> )	建筑面积(m <sup>2</sup> )	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
门诊医技楼	钢筋砼结构	门诊医技楼	二级	一级	4	1	19.48	94.12	4056.00	11136.00	2715.00
消防设施及其他	<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input checked="" type="checkbox"/> 室外消火栓系统 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统 <input checked="" type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> 其他灭火系统 <input checked="" type="checkbox"/> 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 消防应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统 <input type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 灭火器 <input type="checkbox"/> 其他										
其他需要说明的情况	<p>大同市浑源县中医医院整体建设项目总占地面积 4056 平方米，总建筑面积 13851 平方米，为一栋地上四层地下一层建筑。地上建筑面积 11136 平方米，地下建筑面积 2715 平方米。本项目分为 2 个部分；门诊综合楼和医技综合楼；均为多层公共建筑，耐火等级地上为二级，地下室耐火等级为一级。装饰工程包括地下室、1-4 层；本项目装饰装修工程未改变原建筑防火设计类的消防设计。具体功能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一层门诊楼部分主要功能包括门诊（挂号、收费、取药、药房等）、急诊（挂号、收费、取药、手术、抢救、输液等科室）；医技功能主要是放射科(包含 MRI、CT、DR、X 光机等)；</li> <li>2. 二层门诊楼主要功能为门诊科室、综合治疗室、内窥镜、脑电图、心电图、B 超检查、肺功能以及 PCR 实验室等功能科室。急诊区设置抢救室、诊室、X 光、挂号/收费、取药以及注射输液室等功能。医技功能部分主要布置于北侧的康复科；</li> <li>3. 三层为综合理疗科室。</li> <li>4. 四层为院办公区，包括办公、会议、接待等功能。</li> </ol>										

	5. 地下一层为中心供应用房、消防水池、设备用房等。
--	----------------------------

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。