

特殊建设工程消防验收合格意见书

浑源消验字（2026）第 0008 号

山西亨源洪新能源科技有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2026 年 07 月 23 日 向我局申请 大同市浑源县亨源洪独立储能项目（二次申报） 建设工程（地址：山西省大同市浑源县山西省大同市浑源县下韩乡中韩村北侧）消防验收（受理凭证编号：浑源消验凭字（2026）第 0006 号）。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，评定该工程消防验收合格。同时还应注意以下事项：

- 一、投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设施设备完好有效。
- 二、建设工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温变更或更改用途），应依法重新向消防设计审查验收主管部门申请建设工程消防设计审查和验收。

附件：建设工程基本情况

（主管部门印章）



附件

大同市浑源县亨源洪独立储能项目（二次申报）建设工程

基本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层数		高度(m)	长度(m)	占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
生产综合楼	钢筋混凝土框架结构	公共建筑	二级		1	0	4.70	39.7	647.11	647.11	0.00
综合水泵房	钢筋混凝土框架结构	工业建筑	二级	/	1	0	7.00	15.8	115.30	115.30	0.00
雨淋阀室	钢筋混凝土框架结构	工业建筑	二级	/	1	0	4.50	6.7	24.79	24.79	0.00
成品危废间	钢结构	工业建筑	二级	/	1	0	3.80	5	15.00	15.00	0.00
综合预制舱	钢结构	工业建筑	二级	/	2	0	7.00	29.14	346.77	563.23	0.00
消防设施及其他	☐ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☒ 火灾自动报警系统 ☐ 自动喷水灭火系统 ☒ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应急照明 ☐ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他										
其他需要说明的情况	生产综合楼使用功能为办公、综合水泵房使用功能为水泵房。雨淋阀室使用功能为雨淋阀室、成品危废间使用功能为成品危废间、综合预制舱使用功能为综合预制舱。										

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。