

特殊建设工程消防验收合格意见书

浑源消验字（2026）第 0007 号

浑源县采煤沉陷区治理暨地质灾害防治工作领导小组办公室：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2026 年 07 月 09 日 向我局申请 浑源县采煤沉陷区治理搬迁集中安置区小学、幼儿园等公共服务设施建设项目（小学建设项目）（二次验收） 建设工程（地址：山西省大同市浑源县思源社区南、黄芪文化商业园东侧）消防验收（受理凭证编号：浑源消验凭字（2026）第 0004 号）。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，评定该工程消防验收合格。同时还应注意以下事项：

一、投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设施设备完好有效。

二、建设工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温变更或更改用途），应依法重新向消防设计审查验收主管部门申请建设工程消防设计审查和验收。

附件：建设工程基本情况



附件

**浑源县采煤沉陷区治理搬迁集中安置区小学、幼儿园等公共
服务设施建设项目（小学建设项目）（二次验收）建设工
程基本情况**

建筑名称	结构 类型	使用 性质	耐火 等级		层 数		高度 (m)	长度 (m)	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
教学楼	框架	教学	二级	0	4	0	18.25	45.5	619.26	2416.9 6	0.00
实验楼	框架	教学	二级	0	4	0	18.25	45.5	603.66	2449.4 4	0.00
活动中心、 连廊	框架	教学	二级	0	2	0	11.75	16	348.85	774.03	0.00
门房	砖混	门房	二级	一级	1	1	4.10	9	49.60	49.60	52.00
消防设施 及其他	☒ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☐ 火灾自动报警系统 ☐ 自动喷水灭火系统 ☐ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应 急照明 ☒ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他										
其他需要说 明的情况	该工程共建设 4 个单体建筑，消火栓系统水源为消防水池，由消火栓加压泵供水，室外 用水量 25L/s，室内用水量 15L/s；应急照明系统均采用集中电源非集中控制型；防排烟 系统采用自然通风和固定式挡烟垂壁。										

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。

