特殊建设工程消防验收合格意见书

浑源县消验字〔2026〕第 0012 号

浑源县总工会：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2026 年 10 月 29 日向我局申请浑源县工人文化宫（二次申报）建设工程（地址：山西省大同市浑源县会府街南侧、天峰北路东侧）消防验收(受理凭证编号：浑源县消验凭字〔2026〕第 0010 号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，评定该工程消防验收合格。同时还应注意以下事项：

一、投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设施设备完好有效。

二、建设工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温变更或更改用途），应依法重新向消防设计审查验收主管部门申请建设工程消防设计审查和验收。

附件：建设工程基本情况

（主管部门印章）

2026 年 11 月 16 日

附件

浑源县工人文化宫（二次申报）建设工程基本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层 数		高度（m）	长度（m）	占地面积（m^2）	建筑面积（m^2）	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
浑源县工人文化宫	框架结构	影剧院、篮球场、文化活动	二级	\	2	0	18.60	77.3	2831.81	3997.92	0.00
消防设施及其他	☑ 室内消火栓系统 ☑ 室外消火栓系统 ☑ 火灾自动报警系统 ☑ 自动喷水灭火系统 ☐ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☑ 疏散指示标志 ☑ 消防应急照明 ☑ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☑ 灭火器 ☐ 其他										
其他需要说明的情况	浑源县工人文化宫项目位于大同市浑源县，用地西侧为天峰北路，东侧为规划空地，南侧为规划路，北侧为规划路。本工程为浑源县工人文化宫，建筑防火类别为多层公共建筑，地上 2 层。地上一层为小型影剧院及配套用房、文化活动室，一层层高为 4.8m,影剧院层高为 17.68m（最高点）；地上二层为篮球场、健身中心，二层层高为 13.36m（最高点）。										

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。