特殊建设工程消防验收合格意见书

浑源消验字〔2026〕第 0010 号

浑源县古城文化旅游发展有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2026 年 08 月 21 日向我局申请浑源县全域旅游服务中心建设项目建设工程（地址：山西省大同市浑源县浑源县迎宾街与正阳线（G239）交叉口东南角）消防验收(受理凭证编号：浑源消验凭字〔2026〕第 0008 号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，评定该工程消防验收合格。同时还应注意以下事项：

一、投入使用后，你单位应加强建筑消防设施日常维护保养，确保消防设施设备完好有效。

二、建设工程如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温变更或更改用途），应依法重新向消防设计审查验收主管部门申请建设工程消防设计审查和验收。

附件：建设工程基本情况

（主管部门印章）

2026 年 09 月 17 日

附件

浑源县全域旅游服务中心建设项目建设工程基本情况

建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级		层 数		高度（m）	长度（m）	占地面积（m^2）	建筑面积（m^2）	
			地上	地下	地上	地下				地上	地下
1 号卫生间	框架结构	卫生间	二级		1	0	4.77	20	163.00	163.00	0.00
2 号卫生间	框架结构	卫生间	二级		1	0	4.77	20	163.00	163.00	0.00
3 号卫生间	框架结构	卫生间	二级		1	0	4.77	20	163.00	163.00	0.00
4 号卫生间	框架结构	卫生间	二级		1	0	4.99	14.95	151.00	151.00	0.00
5 号卫生间	框架结构	卫生间	二级		1	0	4.99	14.95	151.00	151.00	0.00
浑源县全域旅游服务中心	框架结构	游客中心	二级		2	1	16.60	116.05	7075.00	13249.00	9471.00
锅炉房	框架结构	锅炉房	二级		1	0	5.78	11	100.00	100.00	0.00
消防设施及其他	☑ 室内消火栓系统 ☑ 室外消火栓系统 ☑ 火灾自动报警系统 ☑ 自动喷水灭火系统 ☑ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☑ 疏散指示标志 ☑ 消防应急照明 ☑ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☑ 灭火器 ☐ 其他										
其他需要说明的情况	浑源县全域旅游服务中心建设项目位于浑源县迎宾街与正阳线（G239）交叉口东南角，总用地面积 268460m2，项目由服务中心、1~5 号卫生间、锅炉房组成，其中浑源县全域旅游服务中心，地上 2 层，地下 1 层，地下一层功能为地下车库、游客服务大厅、卫生间及设备用房；地上功能为办公室、游客服务大厅、餐厅、超市、展厅及其附属用房。耐火等级地上二级、地下一级。1~5 号卫生间，地上 1 层，功能为公共卫生间。耐火等级为二级。锅炉房，地上 1 层，功能为锅炉间，其耐火等级为二级。										

备注：本凭证双面打印，一式两份，一份交建设单位，一份存档。